inasep
votre eau, notre métier

Service des eaux
Rue du 8 septembre, 41
6767 Rouvroy

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-070734
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : Lamorteau Réseau
Lieu et endroit de prélèvement :
rue du pâquis 2
Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD
Zone de qualité : ZROUVROY1

Date d'échantillonnage : 19/12/2022 11:37:35
Date de réception d'échantillon : 19/12/2022 16:15:21
Date de début d'analyse : 19/12/2022 16:26:37

Numéro de rapport : RAP-008778
Date d'émission : 13/01/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	10.0	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25
pH	7.6	unités pH	6.5 ≤ pH ≥ 9.5
Température pH	10.2	° Celsius	
Conductivité	389	µs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur [1]	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur [1]	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur [1]	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C	11	UFC/ml	
Clostridium perfringens (spores inclus) (b)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur [1]	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Turbidité	0.20	NTU	
Nitrates	9.47	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5

Légende :

[1] Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
(b) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Commentaire(s) :
Métaux prélevés suivant la méthode RDT de l'AERW du 29/9/11 (sans purge)

310-TEST
Liste des méthodes accréditées

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.
Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.
L'échantillon a été analysé tel que reçu.
Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.
Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.
L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies.
Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

inasep
votre eau, notre métier

Service des eaux
Rue du 8 septembre, 41
6767 Rouvroy

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-070735
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : Harnoncourt Réseau
Lieu et endroit de prélèvement :
rue du mersan 2
Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD
Zone de qualité : ZROUVROY4

Date d'échantillonnage : 19/12/2022 10:47:02
Date de réception d'échantillon : 19/12/2022 16:15:21
Date de début d'analyse : 19/12/2022 16:26:37

Numéro de rapport : RAP-008778
Date d'émission : 13/01/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	9.3	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25
pH	7.6	unités pH	6.5 ≤ pH ≥ 9.5
Température pH	9.5	° Celsius	
Conductivité	379	µs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur [1]	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur [1]	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur [1]	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C (b)	1	UFC/ml	
Clostridium perfringens (spores inclus) (c)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur [1]	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Turbidité	1.13	NTU	
Nitrates	5.29	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5

Légende :

[1] Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
(b) Un résultat compris de "1 à 2" doit être interprété comme "présence" dans la prise d'essai.
(c) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Commentaire(s) :
Métaux prélevés suivant la méthode RDT de l'AERW du 29/9/11 (sans purge)

310-TEST
Liste des méthodes accréditées

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.
Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.
L'échantillon a été analysé tel que reçu.
Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.
Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.
L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies.
Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

inasep
votre eau, notre métier

Service des eaux
Rue du 8 septembre, 41
6767 Rouvroy

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-070736
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : Torgny Réseau
Lieu et endroit de prélèvement :
rue grande 3
Robinet cuisine

Type de prélèvement : STD
Zone de qualité : ZROUVROY3

Date d'échantillonnage : 19/12/2022 11:40:36
Date de réception d'échantillon : 19/12/2022 16:15:21
Date de début d'analyse : 19/12/2022 16:26:37

Numéro de rapport : RAP-008778
Date d'émission : 13/01/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	15.9	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25
pH	7.8	unités pH	6.5 ≤ pH ≥ 9.5
Température pH	16.2	° Celsius	
Conductivité	380	µs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur [1]	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur [1]	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur [1]	Absence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes	***1***	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C	14	UFC/ml	
Clostridium perfringens (spores inclus) (b)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur [1]	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Turbidité	0.19	NTU	
Nitrates	7.99	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5

Légende :

[1] Paramètre non accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
(b) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon ne répond pas aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Commentaire(s) :
Métaux prélevés suivant la méthode RDT de l'AERW du 29/9/11 (sans purge)

310-TEST
Liste des méthodes accréditées

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.
Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.
L'échantillon a été analysé tel que reçu.
Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.
Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.
L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies.
Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur

inasep
votre eau, notre métier

Service des eaux
Rue du 8 septembre, 41
6767 Rouvroy

RAPPORT D'ESSAI

Numéro d'analyse : ECH-070737
Matrice : Eau de distribution
Prélevé par : Laboratoire Inasep

Point de prélèvement : Monquintin Réseau
Lieu et endroit de prélèvement :
rue de France 5
Robinet cuisine

Type de prélèvement : RDT
Zone de qualité : ZROUVROY2

Date d'échantillonnage : 19/12/2022 12:49:25
Date de réception d'échantillon : 19/12/2022 16:15:21
Date de début d'analyse : 19/12/2022 16:26:37

Numéro de rapport : RAP-008778
Date d'émission : 13/01/2023

In-Situ

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Température	16.7	° Celsius	≤ 25
Chlore libre	< 0.06	mg/l	≤ 0.25
pH	7.7	unités pH	6.5 ≤ pH ≥ 9.5
Température pH	16.9	° Celsius	
Conductivité	582	µs/cm à 20°C	≤ 2500
Odeur [1]	Odeur acceptable	appréciation	
Goût - Saveur [1]	Goût acceptable	appréciation	
Adoucisseur [1]	Présence		

Microbiologie

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Escherichia coli	0	UFC/100ml	Absence dans 100 ml
Entérocoques (a)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml
Teneur en colonies à 22°C (b)	9	UFC/ml	
Clostridium perfringens (spores inclus) (c)	0	UFC/100ml	Absence dans 100ml

Paramètres chimiques

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Couleur [1]	Couleur acceptable	appréciation	
Ammonium	< 0.050	mg/l NH4	≤ 0.5
Chlorures	12.6	mg/l	≤ 250
Dureté totale	< 2.0	°F	
Turbidité	< 0.12	NTU	
Nitrates	44.28	mg/l NO3	≤ 50
Nitrites	< 0.030	mg/l NO2	≤ 0,5

Métaux

Nom du paramètre	Résultat	Unité	Valeur paramétrique
Chrome (total) [2]	< 1.0	µg/l	≤ 50
Cuivre [2]	30.0	µg/l	≤ 2000
Fer [2]	< 10.0	µg/l	≤ 200
Nickel [2]	< 2.0	µg/l	≤ 20
Plomb [2]	< 1.0	µg/l	≤ 10
Zinc [2]	< 10.0	µg/l	≤ 5000
Sodium [2]	146.6	mg/l	≤ 200

Légende :

[1] Paramètre non accrédité

[2] Paramètre externe accrédité

(a) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.
(b) Un résultat compris de "3 à 9" doit être intréprété comme "estimé" dans la prise d'essai.
(c) Un résultat à "0" doit être interprété comme "non détecté" dans la prise d'essai.

Conclusion : En ce qui concerne le(s) paramètre(s) analysé(s), l'échantillon répond aux normes prescrites par la législation 2005-03-03 A.G.W. relatif au livre II du Code de l'eau - Art. D185, annexe XXXI

Commentaire(s) :
Métaux prélevés suivant la méthode RDT de l'AERW du 29/9/11 (sans purge)

310-TEST

Liste des méthodes accréditées

Information Générale

Les résultats de ce rapport d'essai ne concernent que les échantillons soumis à l'essai. Il ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande. La liste des méthodes accréditées utilisées est disponible via le lien ci-joint.

Les rapports du sous-traitant peuvent être mis à disposition sur simple demande.

L'échantillon a été analysé tel que reçu.

Lorsque le prélèvement est réalisé par le client, les informations fournies par celui-ci sont sous sa responsabilité. Dans ce cas, le prélèvement est non accrédité et le laboratoire se dégage de toute responsabilité sur la représentativité des actions antérieures à la réception de l'échantillon. L'interprétation des résultats devra tenir compte des conditions réelles de ces actions.

Les résultats apparaissant en gras et italique ne répondent pas aux critères d'évaluation de conformité applicables.

L'incertitude de mesure ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire aux valeurs limites définies.

Les données en possession de l'INASEP ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé électroniquement.

Stevens Jean-Marc
Ingénieur en Chef-Directeur